

C20010
Certificate
Prüfbescheinigung

Certificate (C20010)

Prüfbescheinigung

Ballistic test of ballistic material

Ballistische Prüfung von Schutzmaterial

Customer:

Auftraggeber:

SÄLZER GmbH
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1-3
35037 Marburg
Germany

Manufacturer:

Hersteller:

SÄLZER GmbH
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1-3
35037 Marburg
Germany

Location and Date of Test:

Ort und Datum der Prüfung:

33165 Lichtenau (Germany), 03/04/2020 and
06/04/2020

Test Specimen:

Gegenstand der Prüfung:

Facade SÄLZER „Serie S1es-60 (FB7-NS)“

Fassade SÄLZER „Serie S1es-60 (FB7-NS)“

Test Result (summary)

Ergebnis der Prüfung (Zusammenfassung)

The above mentioned test specimen **fulfilled the requirements** according to
Der oben genannte Prüfgegenstand **erfüllt die Anforderungen** gemäß

DIN EN 1522 / EN 522, Level FB-7 NS

KE Threat Level FB-7: 7.62 mm x 51 P80 @ 820 m/s ± 10 m/s

IABG Ballistic Report:

IABG Versuchsprotokoll:

BR20187

IABG Project Number:

IABG Projektnummer:

K-11134

IABG mbH
Test Site Lichtenau
Burghof 1
33165 Lichtenau
protection@iabg.de
iabg.de

Certificates are not valid without signature. Amendments are exclusively permitted by IABG Lichtenau. The following results only apply to the referred test and the vehicle configuration as described in the test report. This certificate is on valid with the following attachment.

Prüfbescheinigungen sind nur gültig mit Unterschrift. Änderungen sind ausschließlich von der IABG Lichtenau erlaubt. Die aufgeführten Ergebnisse beziehen sich nur auf den genannten Test und die im Testbericht beschriebene Fahrzeugkonfiguration. Diese Prüfbescheinigung ist nur gültig mit dem folgenden Anhang.

Lichtenau, 13/07/2020



i.V.

Administration Test Center:
i.V. Dr. Roger Schäfer

i.A.

Project Manager:
i.A. Boris Beatrix